

*Spørgsmål nr. 14:***»Ad § 21.31.11. Det Kongelige Bibliotek**

Der ønskes en status i sagen om nedbrydning af facaden på nybyggeriet af Det Kongelige Bibliotek.«

*Svar:*

Kalkstensbeklædningen Blue Oyster på tilbygningen til Det Kgl. Bibliotek, kaldet »Fisken« forvitrer. Nedbrydningen af kalkstenen udvikler sig fortsat.

Kulturministeriet har i den anledning iværksat et syn og skøn med henblik på at få afklaret skadernes omfang og årsag mv.

Skønsmanden har i sin skønserklæring konstateret, at stenen bl.a. er generelt uegnet til facadebeklædning på en bygning, der som Det Kgl. Bibliotek er placeret i et miljø med stor belastning af fugt og salt.

Kammeradvokaten fremsender i nær fremtid en udtalelse indeholdende en juridisk vurdering af skønserklæringens konklusioner samt en indstilling til Kulturministeriet om, hvilke videre processuelle skridt, der bør foretages.

Kulturministeriet har på baggrund af skønserklæringens konklusioner iværksat foreløbige undersøgelser af, hvilke alternative facadematerialer, der kan erstatte den uegnede kalksten.

Også på »Diamanten« forelægger der en vis forvitring af kalkstensbeklædning. Af procestekniske årsager vil denne blive behandlet ved et selvstændigt syn og skøn.