

## Nogle af udvalgets spørgsmål og økonomi- og erhvervsministerens svar herpå

Spørgsmålene og ministerens svar er optrykt efter ønske fra DF.

### Spørgsmål 1:

Det fremgår af vedlagte artikel fra Børsen den 4. november 2003: »MIA-eksport af el«, at kraftværkerne har haft en rekordstor eksport af el til Danmarks nabolande med en meget stor elproduktion til følge, og at denne udvikling vil fortsætte i 2004. Da lovforslaget vil videreføre det nuværende regelsæt for CO<sub>2</sub>-kvoteafgifter, bedes det oplyst, om kraftværkernes CO<sub>2</sub>-kvoteafgifter har påvirket de danske forbrugeres elpriser i 2003, og om det reelt er de danske elforbrugere, der betaler miljøregningen for den øgede eleksport.

### Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der har svaret følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

Danmark er for tiden det eneste land med CO<sub>2</sub>-kvoter på elproduktion. Da Danmark kun udgør en mindre del af det samlede nordiske og nordeuropæiske elmarked, er elproducenternes muligheder for at sende en eventuel regning for betaling af CO<sub>2</sub>-kvoteafgift videre til elforbrugerne begrænset. Hvis de danske elproducenter forsøger at hæve elprisen, risikerer de, at produktionen overtages af udenlandske producenter, som ikke er underlagt CO<sub>2</sub>-kvoter. Det vurderes derfor, at CO<sub>2</sub>-kvoteafgiften overvejende påvirker elproducenternes indtjening og kun i mindre omfang elforbrugerne. I de – formentlig relativt få – driftssituationer, hvor forbrugerprisen påvirkes af CO<sub>2</sub>-kvoter, vil elprisstigningen som udgangspunkt gælde alle elforbrugere i markedet og ikke kun de danske elforbrugere. Energistyrelsen er ikke bekendt med undersøgelser af elprispåvirkningen fra den danske kvoteordning. Svaret er derfor baseret på en vurdering af den måde elmarkedet fungerer på, idet der ikke er tale om en kvantitativ analyse.

### Spørgsmål 2:

Hvordan ville de danske forbrugeres elpriser have været i 2003, hvis der ikke havde eksisteret CO<sub>2</sub>-kvote-afgifter?

### Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der har udtalt følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, vurderes elprispåvirkningen af den isolerede danske kvoteordning til at være begrænset. På denne baggrund må det antages, at elprisen i 2003 ville have været nogenlunde den samme uden CO<sub>2</sub>-kvoter.

### Spørgsmål 3:

Ministeren bedes redegøre for, hvilke følger virkninger en nedsættelse af kraftværkernes samlede CO<sub>2</sub>-kvote fra 20 mio. ton til 19 mio. ton i 2004 ville have for elforbrugerne og dermed for samfundsøkonomien, hvis afgiften for overskridelse af de tilladte kvoter f.eks. sættes til 120 kr. pr. ton CO<sub>2</sub>.

### Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der har udtalt følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

Hvis overskridelsesafgiften sættes til 120 kr. pr. ton CO<sub>2</sub>, er der lille sandsynlighed for, at afgiften vil blive betalt, idet der så vil være stor sandsynlighed for, at kvoterne vil blive overholdt. Hermed vil virkningerne af en reduceret kvote fra 20 til 19 mio. tons sandsynligvis blive en reduceret produktion på danske kraftværker. Denne vil medføre en reduceret indtjening for de danske kraftværker. Det samfundsøkonomiske tab herved blev i regeringens klimastrategi vurderet til i størrelsesordenen 100 mio. kr. Da elprisen, jf. svaret på spørgsmål 1, formentlig kun påvirkes i begrænset omfang, vil tabet overvejende ligge hos elproducenterne og ikke hos elforbrugerne.