

Nr.	Åbningstype	Dimensioner	Funktion	Bindinger	Bemærkning
6	Pyramideovenlys	Ca. 4 m x 3,5 m	Dagslysindfald Fungerer som røgventilationsåbning fra stationsrum i forbindelse med brand (=> mekanisk brandventilation kan undgås).	Områder omkring ovenlys skal friholdes af sikkerhedshensyn.	Ovenlys kan udelades eller nedfældes i belægning. Konsekvensen er behov for mekanisk røgventilation af stationsrummet samt åbning i terræn (ca. 2 m x 3 m) for afkast af røg. (Som Christianshavn).
7	Elevator	Ca. 3 m x 3,5 m højde ca. 3 m		Placering er bundet af underliggende perron (lodret forbindelse).	Elevator kan »knækkes« på concour-niveau, hvilket resulterer i ringere komfort. Der etableres 2 elevatorer på Cityringens stationer.
8	Nødtrappe	Ca. 10 m x 4 m		Placeres i separat brandcelle med direkte adgang fra perron til terræn.	Etape 1: - Typisk ca. 0,3 m høj opkant omkring åbning af hensyn til påkørselsrisiko. - Glasrækværk. - Anvendes som sekundær stationsadgang og adgang til cykelkælder
9	Åbning for større udstyr	Ca. 3 m x 3,5 m	Montering og udskiftning af større udstyr.		Kan skjules under belægning.
10	Metrosøjle			Placeres i nærheden af hovedadgang.	
11	Brandvandsskab	Ca. 1,5 m x 1 m x 0,4 m		Placeres i nærheden af brandhane.	